



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 45/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 23 С. ШУРСКОЛ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 45 от «5» апреля 2021 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору Зверева О.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.05.2021 года по 17.05.2021 года была проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 23 С. ШУРСКОЛ», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, ул. Сельская, д. 8 «а». Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дня, час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - Новожилов Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим МДОУ «Детский сад №23 с. Шурскол» Сахаровой Татьяной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1	Система противопожарной защиты объекта не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей в безопасную зону.	ч. 3, ст. 51; ч. 2, ст. 82, ч. 7, ст. 84, ч. 2, ст. 103, ч. 4, ст. 143 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2022	
2	В учреждении отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 54	01.03.2022	
3	Здание детского сада не оборудовано огнетушителями согласно выбору типа и расчета необходимого количества огнетушителей в соответствии с пунктами 400, 406 ППР в РФ и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 397	01.03.2022	
4	Порядковые номера на огнетушителях, расположенных в здании детского сада нанесены не краской.	НПБ-166-97, п. 5.34	01.03.2022	
5	На двери помещения склада на первом этаже (помещение №8 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ, п. 12	01.03.2022	
6	На двери помещения склада на первом этаже	Правила противопожарного	01.03.2022	

	(помещение №9 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	режима в РФ, п. 12		
7	В помещении склада на первом этаже (помещение №9 по плану БТИ) где осуществляется хранение горючих материалов, отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	НПБ 110-03, п. 4	01.03.2022	
8	В подсобном помещении на первом этаже (помещение №11 по плану БТИ) где осуществляется хранение горючих материалов, отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	НПБ 110-03, п. 4	01.03.2022	
9	В помещении тамбура на первом этаже (помещение №33 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 35 (в)	01.03.2022	
10	Светильник эвакуационного (аварийного) освещения в тамбуре на первом этаже (помещение №33 по плану БТИ) не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 37	01.03.2022	
11	Светильник эвакуационного (аварийного) освещения в тамбуре на первом этаже (помещение №32 по плану БТИ) не включается автоматически при прекращении	Правила противопожарного режима в РФ, п. 37	01.03.2022	

	электропитания рабочего освещения.			
12	Светильник эвакуационного (аварийного) освещения в раздевалке на первом этаже (помещение №52 по плану БТИ) не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 37	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - Новожилов Максим Валерьевич

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МДОУ Детский сад №23 "Муром" Волкова М.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» мая 2021 г.

Волкова
(подпись)

1 этаж

